

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ04.В.01931  
(номер сертификата соответствия)

ТР 1375509  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** **Закрытое акционерное общество "Завод ЛИТ" (ЗАО "Завод ЛИТ"). Адрес: 152020, г.Переславль-Залесский, Ярославская обл., ул.Советская, д.1. ОГРН: 1027601047253. Телефон (48535) 3-08-71, факс (48535) 3-22-66.**  
(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** **Закрытое акционерное общество "Завод ЛИТ" (ЗАО "Завод ЛИТ"). Адрес: 152020, г.Переславль-Залесский, Ярославская обл., ул.Советская, д.1. ОГРН: 1027601047253. Телефон (48535) 3-08-71, факс (48535) 3-22-66.**  
(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** **ФГБОУ ВПО Академия ГПС МЧС России. 129366, г. Москва, ул. Б. Галушкина, д.4, т/ф. (495) 617-26-35. ОГРН: 1027739451684. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ04 выдан 23.12.2011 Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.**  
(наименование и место нахождения органа по сертификации, выдателя сертификата соответствия)

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** **Материал изолирующий покровный**

**"Титанфлекс".**  
**ТУ 2245-095-04696843-2012 с изм 1.**  
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

**Серийный выпуск.**

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** **"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ). Глава 3, Статья 13, п.п. 5, 6, 7, 9,**  
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводится сертификация)  
**10 (см. Приложение ТР 0438188).**

код ОК 005 (ОКП)  
22 4519

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** **Акт по результатам Инспекционного контроля (ИК) сертифицированной продукции № 529/648/1324/1841/ТР/ИК-2014 от 20.06.2014г., акт проверки состояния производства при проведении ИК № 529/648/1324/1841/ТР/ИК-2014 от 06.06.2014г. (ОС Академия ГПС МЧС России), отчет по испытаниям № 11/ИК-2014 от 18.06.2014г. (ИЦ "Антип" ООО "НПФ "Антип", атт. аккред. № ТРПБ.RU.ИН13 от 25.08.2010г., 129366, г. Москва, ул. Б. Галушкина, д. 4).**

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** **Сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2008 № 14.0307.026 от 27.03.2014г., техническая документация изготовителя, ТУ 2245-095-04696843-2012 с изм. 1.**  
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 23.06.2014 по 27.02.2018



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

*Б. Б. Серков*  
Б. Б. Серков

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

*А. Г. Ермакова*  
А. Г. Ермакова

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

### к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

C-RU.ЛБ04.В.01931

(обязательная сертификация)

ТР **0438188**

(учетный номер бланка)

**Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента**

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытания на горючесть.	Группа горючести Г1
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости В1
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал с умеренной дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал умеренноопасный по токсичности продуктов горения

**Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности.**

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)», Раздел I, Глава 3, Статья 13.

Федеральный закон от 10.07.2012 № 117-ФЗ, табл. 27, табл. 3

Свойства материалов	Группа
Горючесть	Слабогорючие (Г1)
Воспламеняемость	Трудновоспламеняемые (В1)
Дымообразующая способность	С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
Токсичность продуктов горения	Умеренноопасные (Т2)
<b>Класс пожарной опасности материала КМ1</b>	



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Б. Б. Серков

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А. Г. Ермакова